

Cég:	Teszt Kft.
Telephely:	Központi telephely
Ellenőrzés típusa:	munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzés
Ellenőrzés dátuma:	2026.06.07
Ellenőrzést végző:	Csörgör Anna
Státusz:	Véglegesített

Megállapított hibák (11)

Elektromos főkapcsoló felirat/Tűzeseti Főkapcsoló/

Kockázat: Közepes

Állapot: Új
Határidő: 2026.06.14

Az elektromos főkapcsoló felirat ki van fakulva, cseréjéről gondoskodni kell!

§ 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) A tűzeseti főkapcsolót piktogrammal és felirattal kell ellátni, és azt jól láthatóan, tartósan kell rögzíteni. Ha a felirat kifakult, az már nem teljesíti a „tartósan jól látható” követelményt, tehát szabálytalan állapot.


Közművek főelzáróinak jelölése

Kockázat: Közepes

Állapot: Új
Határidő: 2026.06.14

Az épület főbejratánál a közművek főelzáróinak helye nincs jelölve.

§ 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet OTSZ 148.§ (4) A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejratánál



Tűzoltó készülék karbantartása lejárt

Kockázat: Kritikus

Állapot: Új

Határidő: 2026.06.14

A készülék karbantartásának dátuma túllépte a 12 hónapos határidőt.

[§ 54/2014. \(XII. 5.\) BM r. \(OTSZ\) 204. § – a tűzoltó készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. OTSZ 18. melléklet](#)



Füstmentes lépcsőház tárolás,hő és füstelvezető nyílás el van torlaszolva

Kockázat: Magas

Állapot: Új

Határidő: 2026.06.14

Füstmentes lépcsőházban tárolást végezni tilos!

[§ 54/2014. \(XII. 5.\) BM rendelet OTSZ 197. § \(1\) * A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak, valamint a füstgátló szerkezeteknek a szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Lépcső alatt éghető anyagot tárolni tilos!](#)

Hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezet jelölése

Kockázat: Nincs kockázat

Állapot: Új

A jelölés megfelelő.

Menekülési útvonalak jelölése

Kockázat: Magas

Állapot: Új

Határidő: 2026.06.14

Menekülési utak és kijáratok jelölése néhány helyen hiányzik. (lépcsőfordulók, menekülési útvonalra nyíló helyiségek) A menekülési utakat és kijáratokat után világító táblával jelölni kell a jogszabályban meghatározott módon. A sérült táblákat ki kell cserélni!

Gázfőelzáró felirat


Kockázat: Közepes

Állapot: Új

Határidő: 2026.06.14

Gázfőelzáró felirat hiányzik. Pótlása szükséges.

§ 54/2014. (XII.5.) BM rendelet Az OTSZ előírja a biztonsági jelek, figyelmeztető táblák és feliratok elhelyezésének kötelezettségét, különösen a gáz főelzáró műtárgyak, gázfőcsapok esetén. A feliratozás célja a gyors azonosítás és elérhetőség biztosítása vészhelyzetben.



Dohányzást tiltó tábla

Kockázat: Alacsony

Állapot: Új

Határidő: 2026.06.14

A dohányzást tiltó tábla nem megfelelő, nem jó a telefonszám. A csatolt képen a helyes telefonszám szerepel.0680200493



TILOS A DOHÁNYZÁS

NO SMOKING
INTERDICTION DE FUMER
RAUCHEN VERBODEN
KYPPEHE SAJPEŠEDHO

A dohányzástól tartózkodásnak segítségül szolgálhat, illetve
tűvédelem érdekében azonosítást szolgáló tábla
száma: 06 80 200 493
www.tuzkempro.hu

Tömőfa kötelező felirat hiánya

Kockázat: Magas

Állapot: Új
Határidő: 2026.06.14

A főzőkonyhában a húsdaráló gépnél tömőfa kötelező használatára felhívó biztonsági figyelmeztető jelzés hiányzott. A táblát ki kell helyezni.

[§ 10/2016. \(IV. 5.\) NGM rendelet A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendelet előírja, hogy a munkaeszköz használata során a munkavállalók tájékoztatására szolgáló figyelmeztetéseket, jelzéseket el kell helyezni](#)



Egyéni védőeszköz használata nem biztosított.

Kockázat: Kritikus

Állapot: Új
Határidő: 2026.06.14

A munkavállaló részére előírt egyéni védőeszköz nem áll rendelkezésre. A védőeszközöket biztosítani kell.

[§ 1993. évi XCIII. tv. \(Mvt.\) 56. § + 65/1999. \(XII. 22.\) EüM rendelet.](#)

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat hiányos.

Kockázat: Magas

Állapot: Új
Határidő: 2026.06.07

A munkavállalók időszakos alkalmassági orvosi vizsgálata lejárt vagy nincs dokumentálva. A vizsgálatokat el kell végezteni.

[§ 33/1998. \(VI. 24.\) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokról.](#)



Csőgör Anna

tanácsadó

Aláírva: 2026.06.07 14:53